

Überwachungsbericht Fachbetrieb nach WHG Wiederkehrende Prüfung



Industrie Service

Bei Rückfragen:

Abteilung Anlagensicherheit
Telefon: 07131 72458-20
Telefax: 07131 72458-56
E-Mail: IS-AN1-HBR@tuvsud.com

Kanal-Türpe GmbH

TÜV Equipment: 1767221
Passwort Netinform: hyc07d5r

Im Eisenhütte 8
74626 Bretzfeld

Überw.vertr.Nr.: 920505/01
Branchencode: Leichtflüssigkeitsabscheider

Standort:
Kanal-Türpe GmbH

Im Eisenhütte 8
74626 Bretzfeld

Anlagenart: LAU- und HBV-Anlagen
Tätigkeit an: Fremdanlagen
Ansprechpartner: O. TÜRPE
Stoffe: Wassergefährdende Stoffe

Folgende Prüfungen wurden durchgeführt: Anforderungen an die betrieblich verantwortliche Person, Anforderungen an das Personal des Fachbetriebes, Anforderungen an die Arbeitsbedingungen, Anforderungen an die Ausrüstung, Beurteilung praktischer Tätigkeiten

Tätigkeiten:

- Instand setzen
- Von innen reinigen

Weitere Angaben zur Tätigkeit:

o. g. Tätigkeiten an Behältern, Auffangräumen und Leichtstoffabscheidern

Die Prüfung konnte mängelfrei abgeschlossen werden.

Bemerkungen:

- Der Fachbetrieb hat sicherzustellen, dass die betrieblich verantwortliche Person mindestens alle zwei Jahre sowie das eingesetzte Personal regelmäßig an Schulungen nach § 61 Absatz 2 oder an anderen gleichwertigen Fortbildungsveranstaltungen teilnimmt
- Hinsichtlich der Fortbildung des eingesetzten Personal (§ 63 Abs. 1 AwSV) sind entsprechende organisatorische Maßnahmen festzulegen (z. B. o. g. Fortbildung in Verbindung mit Unterweisungen zu Arbeitssicherheit, Umgang mit Gefahrstoffen).
- Die Beschäftigten, die mit wassergefährdenden Stoffen umgehen, sind mindestens jährlich anhand von Betriebsanweisungen und Arbeitsanweisungen zu unterweisen.
- Im Rahmen der Fachbetriebsüberprüfung wurden folgende Themen angesprochen:
Neuerungen und anstehende Änderungen im Bereich WHG/AwSV,
Eignungsnachweise für Anlagen und Anlagenteile zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen,
Erfordernis der Unterweisungen des Personals,
Erfordernis von Fachbetriebszulassungen nach WHG auch für beauftragte Subunternehmer, sofern diese fachbetriebspflichtige Tätigkeiten ausführen.



Prüfberichts-Nr.: 1767221-622-WAW-20211021
Equipmentnr.: 1767221
Material: 622-WAW
Datum: 21.10.2021
- Seite 1 von 4 -

Telefon: 07131 72458-20
Telefax: 07131 72458-56
www.tuvsud.com/is



TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Region Baden-Württemberg
Abteilung Anlagensicherheit
Gottlieb-Daimler-Str. 9
74076 Heilbronn

Echtheitsüberprüfung des vollständigen Dokumentes über den aufgedruckten QR-Code.



99990006310205

Folgeblatt zum Überwachungsbericht Fachbetrieb nach WHG Wiederkehrende Prüfung



Industrie Service

Bei Rückfragen:
Abteilung Anlagensicherheit
Telefon: 07131 72458-20
Telefax: 07131 72458-56
E-Mail: IS-AN1-HBR@tuvsud.com



9999006310305



Echtheitsüberprüfung des vollständigen Dokumentes über den aufgedruckten QR-Code.

Die Aufsichtsbehörde (WHG) erhält eine Kopie dieser Bescheinigung.
Nächste wiederkehrende Überwachung: 10/2023
Die erfolgreiche Zertifizierung des Fachbetriebs wird gem. Vorgabe der AwSV im Internetportal der Sachverständigenorganisation veröffentlicht.

Tag der Prüfung: 21.10.2021

Sachverständige(r)
Stefanie Ehmann



Prüfberichts-Nr.: 1767221-622-WAW-20211021
EquipmentNr.: 1767221
Material: 622-WAW
Datum: 21.10.2021
- Seite 2 von 4 -

Telefon: 07131 72458-20
Telefax: 07131 72458-56
www.tuvsud.com/is

TUV®

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Region Baden-Württemberg
Abteilung Anlagensicherheit
Gottlieb-Daimler-Str. 9
74076 Heilbronn